

Томанск, ул. Томане - 3
Кран - есөтбет.

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«14» сентября 2022 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 14.09.2022 г. № 6993

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных испытаний образца: Вода питьевая. Вода питьевая из
распределительной сети холодного водоснабжения

2. Заказчик: МУП "Вода -16"

2.1. Юридический адрес: 445556, Самарская обл, Приволжский р-н,
с.Спасское, ул. Шоссейная, 25

2.2 Фактический адрес: 445560, Самарская обл, Приволжский р-н,
с.Приволжье, ул.Парковая, 19 а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №144 от 15.03.2022 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 7599 от 14.09.2022 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от
01.06.2015 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен протокол лабораторных испытаний № 7599 от 14.09.2022 г. в целях установления соответствия по микробиологическим показателям, согласно требованиям раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Согласно данному протоколу лабораторных испытаний пробы: "Вода питьевая водопроводная холодного водоснабжения", отобрана на объекте МУП "Вода-16" юридический адрес: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Шоссейная, 25, из водопроводного крана в п. Томанский, ул. Томана, 3, в объеме 0,5 л, в стерильную, стеклянную тару, помощником врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» Преловской С.А, в присутствии начальника участка ВКХ Фроловичева А.А.. Определение объема и перечня необходимых показателей проведено на основании заявления № 144 от 15.03.2022 г. Лабораторные испытания образца проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 ОТ 01.06.2015 г.). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Протокол 7599 от 14.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 662			
ОМЧ	менее 1,0	не более 50,0	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании выше изложенного: Результат лабораторных испытаний образца: Вода питьевая. Вода питьевая из распределительной сети холодного водоснабжения

Соответствует

требованиям раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Давида, 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-60-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2013 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Пущкина 8 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.  Мешалкина Е. А.
14.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7599 от 14.09.2022

Код образца (пробы): 69097.2.08.09.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая. Вода питьевая из распределительной сети холодного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП "Вода -16"

2.1 Юридический адрес:

445556, Самарская обл, Приволжский р-н, с.Спасское, ул. Шоссейная, 25

2.2 Фактический адрес:

445560, Самарская обл, Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Парковая, 19 а

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.09.2022 г. 12: 50

5. Дата получения образца (пробы):

08.09.2022 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 7599 от 14.09.2022

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №144 от 15.03.2022 г Проба: вода питьевая из распределительной сети холодного водоснабжения, отобрана на объекте МУП "Вода - 16" юридический адрес: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Шоссейная, 25 из водопроводного крана в п. Томаиский, ул. Томана, 3, в количестве 0,5 л в стерильную, стеклянную посуду. Проба доставлена в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при T +5 ± 3 град.С Акт отбора образцов (проб) от 08.09.2022 г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Преловская С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске», в присутствии начальника участка ВКХ Фроловичева А.А. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: Самарская обл., п.г.т.Безенчук, ул. Пушкина 8 г.			
Регистрационный номер: 662 от 13.09.2022			
Даты проведения: 08.09.2022 - 12.09.2022			
ОМЧ	менее 1,0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04, приложения 3,4, изменения № 3 МУК 4.2.3721-21
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.2 изменения № 2 МУК 4.2.3690-21

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Казаченко И. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра